



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.330.2024

Słupsk, dnia 20.11.2024 r.

KOMUNIKAT Nr 62.HK.2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 15.11.2024 r. z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Charnowo (gm. Ustka), zasilającego w wodę miejscowości: Charnowo, Niestkowo, które wykazało przekroczenie wartości parametrycznej liczba bakterii grupy coli (wynik: 2 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml), stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

2 minuty



Zarządcę urządzenia wodociągowego zobowiązano do :

- powiadomienia odbiorców o jakości wody do spożycia,
- podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- wykonania kontrolnych badań jakości wody z przedmiotowego urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>