



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

HK.9022.1.58.2021

Słupsk, dnia 12.04.2021 r.

Wójt Gminy Ustka
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli (wynik: 3 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml) w próbce wody do spożycia pobranej w dniu 09.04.2021 r. z urządzenia wodociągowego w miejscowości Osieki Słupskie, którego zarządcą jest Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, przesyła w załączeniu komunikat zawierający:

- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Henryka Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

W załączeniu:

- komunikat Nr 15.HK.2021 z dnia 12.04.2021 r.

Otrzymują (elektronicznie):

1. adresat (poczta elektroniczna: urząd@ustka.ug.gov.pl; wojt@ustka.ug.gov.pl)

Do wiadomości (elektronicznie):

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk
piwslup@gdansk.wiw.gov.pl
2. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

HK.9022.1.58.2021

Słupsk, dnia 12.04.2021 r.

KOMUNIKAT Nr 15.HK.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 09.04.2021 r. z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Osieki Słupskie (gm. Ustka), która wykazała obecność bakterii grupy coli (wynik: 3 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml) informuje, że woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Przetworzenia wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, stwierdza:


warunkową przydatność wody do spożycia.

2 minuty



Uwaga: Wodę gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*

z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI